

Технічні вимоги до ДБЖ

- Тип – **Online**
- Формфактор – **Модульний**
- Потужність - **не менше 30kVA**
- Кількість фаз вхід / вихід – **3:3**
- Вихідний коефіцієнт – **1**
- Напруга – **380В, 400В, 415В**
- Підтримка АКБ – **Зовнішні АКБ**
- Наявність мережевої карти – **Обов'язково**
- Можливість збільшення потужності (додаткові силові модулі) - **Обов'язково**
- Гарантія – **від одного року**
- Термін постачання, встановлення та підключення – **не більше 72 днів**

Важливо

На об'єкті встановленні дві шафи з АКБ від компанії APC:

- SYPBV96K160HB - Symmetra PX-ET,160kW, Battery Cabinet with XPV2500 Batteries
- SYPBV96K160HB - Symmetra PX-ET,160kW, Battery Cabinet with XPV2500 Batteries

Технічні характеристики цих шаф – в окремому файлі **KCHY-9HAEEU_R0_EN.pdf**

Основна вимога до нового ДБЖ – можливість під'єднати існуючі шафи з АКБ

В тендерній пропозиції повинні бути наступні послуги:

1. ДБЖ
2. Доставка до місця встановлення
3. Розвантаження
4. Монтаж та підключення
5. Випробування системи

Начальник відділу інформаційних технологій

ПІІ «АМИК УКРАЇНА»



Коноваленко Д.С